



1. Включить в комплект поставки огнетушитель ОП-10 в количестве 1 шт. Возможна замена на огнетушители ОП-5 в количестве 2 шт. Для крепления огнетушителя к стене предусмотреть стальной кронштейн. Конструкция кронштейна должна обеспечивать устойчивость при размещении и легкость при извлечении огнетушителя. Место установки огнетушителя обозначить знаком пожарной безопасности "Огнетушитель" по ГОСТ Р12.4.026-2001.
2. Над пожарным извещателем, установленным снаружи блока предусмотреть стальной козырек 300x300.

				2777/1-P-001.094.000-AK-02-01-001 AC		
				Объекты обустройства расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения. УПН-2		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Проб.	Дата	
Разраб.	Тасимова	10.04.17				
Проб.	Сахарев	10.04.17				
				Блок-бокс КИПиА №32.1	Стадия	Лист
					P	2
				Листов		8
				План на отм. +0,160	ООО "ПТПС"	
Утв.	Сахарев	10.04.17				

Согласовано  
 Взам. инв. №  
 Подп. и дата  
 Инв. № подл.